

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
УСЛУГА БРОЈ 404-32/2020 – Одржавање јавне расвете на територији
општине Мионица**

Питање бр. 1. од 05.06.2020. године

у име и за рачун потенцијалног понуђача, у складу са чланом 63.ЗЈН а у циљу припремања исправне понуде за ЈНМВ 404-32/2020 -Услуге одржавања јавне расвете на територији општине Мионица , указујемо вам на уочене недостатке:

1. U dodatnim uslovima tehničkog kapaciteta naručilac je zahtevao najmanje 1 теретно возило са радном корпом (platformom) sa дometом до 12m. U складу са чланом 76.ЗЈН naručilac određuje minimalne a ne maksimalne uslove, takođe platforma koja има дomet нпр. 14 метара може радити и на 12 метара, али и на 5m, 8m, 10m U складу са iznetim потребно је да дефинише MINIMALNI дomet platforme a ne maksimalni.

Одговор: Наручилац прихвата сугестију понуђача те ће ивршити измену конкурсне документације.

-најмање 1 теретно возило са радном корпом (платформом) са дometom минимум 12m.

2. U obrascu strukture cene u pozicijama od rednog broja 1 do rednog broja 18 kao i u poziciji 24 i 25 navedeno je „zamena...“. Potrebno je da naručilac јасно дефинише наведене pozicije које би логично требало да се односе на испоруку материјала с обзиром да је pozicijama 29, 30, 31 i 32 дефинисан rad radnika i auto korpe na popravci ili замени материјала. Molim uskladite i дефинише јасно образац структуре цене.

Одговор: Набавка обухвата испоруку материјала.

Прилог: Измена конкурсне документације

3. U obrascu strukture cene u pozicijama redni broj 1,2,3 i 25 dat je detaljan tehnički opis sijalica. Da li понуђачи треба да доставе и каталошку документацију којом се докazuju тражене карактеристике а све у циљу jednakosti понуђача у фази подношења понуде?

Одговор: Није неопходно уз Понуду доставити техничку документацију, а Наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора од Понуђача затражи достављање техничке документације или узорака на увид ради оцене исправности понуде.

4. U obrascu strukture cene u poziciji redni broj 28 predviđen je orman u количини од 1 комад а у poziciji redni broj 40 predviđena je izrada темеља за тај исти orman u количини од 2 комада. Potrebno je појашњење и да naručilac uskladi broj темеља i obroj ormana.

Одговор: У обрасцу структуре цене позицијом 28 предвиђен је празан орман са карактеристикама из описа - комада 1.

На позицији 40 предвиђена је израда темеља за канделабер - комада 2.

Прилог: Измена конкурсне документације.

5. U obrascu strukture cene u poziciji redni broj 37 navedeno je „Montaža i demontaža kompletne novogodišnje dekor rasvete u Varoš Mionica i Banja Vrujci“ u količini od 1 kom. Potrebno je појашњење нaručioca da li se цена у наведеној позицији дaje за 1 komad декоративне расвете или се daje cena za komplet (за укупну расвету) s obzirom da je u opisu navedeno „kompletne novogodišnje dekor rasvete“?

Ukoliko se cena daje za jedinicu mere „komplet“ potrebno je da pojasnите koliko komada декоративне расвете поседује нaručilac a koji su predmet montaže i demontaže.

Одговор: Цена се даје за монтажу и демонтажу комплет (укупне) новогодишње декоративне расвете.

Наручилац поседује 100 комада декоративне новогодишње расвете која се качи на канделабере.

6. U obrascu strukture cene u poziciji redni broj 28 navedeno je da u ormanu treba da se nalaze kontaktori, osigurači, grebenasti prekidači i stezaljke. Potrebno je da naručilac појасни следеће: da li u navedenoj poziciji treba dati цену за komplet opremljen orman ili za празан orman? Ukoliko se cena daje za komplet opremljen orman neophodno je da naručilac jasno definiše коју опрему, koje snage i u kojim količinama orman treba da sadrži kako bi ponuđači mogli da pripreme ispravnu ponudu.

Одговор: Треба дати цену за празан орман са ситним монтажним материјалом.

Прилог Измена конкурсне документације.

У Мионици, 05.06.2020. године

Бр.404-32/2020-1

