

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63. ст.2. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-2/2019- Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији комплекса
Основне школе „Милан Ракић“ Мионица**

Питање бр. 22. од 06.02.2019.године

Molimo Vas da nam dostavite pojašnjenje u vezi

1) јединице мере за следеће позције:

ОБЈЕКАТ br.1

Molersko farbarski radovi- Pozicije br.9,01-9,02 i 9,03-u Opisu pozicije јединица мере је m² а у следећој колони Jed.mere m, која јединица мере је важећа?

Одговор: Важећа јединица мере је m² као што је у опису позције.

2) dimenzija I shema за следеће позције:

ОБЈЕКАТ br.1

Razni radovi- Pozicija br.6,07 u Opisu pozicije стоји:

"Izrada plivajućeg poda na delu fiskulturne sale i delu hodnika sa potrebnom armaturom. Обрачун по m²." Која је дебљина пода обзиром да је цена у m²?

Одговор: Према важећим стандардима који се користе у грађевинарству RPS EN 13318:2011, SRPS EN 13813:2009, SRPS EN 13892-1:2011, SRPS EN 13892-2:2011, SRPS EN 13892-3:2011, SRPS EN 13892-4:2011, SRPS EN 13892-5:2011, SRPS EN 13892-6:2011, SRPS EN 13892-7:2011, SRPS EN 13892-8:2011, SRPS EN 197-1:2013, дебљина цементне кошуљице се увек обрачунава у m² без обзира на дебљину.

Pozicija br.6,13 u Opisu pozicije стоји:"Obrada špaletni, nakon ugradnje nove stolarije prozora i vrata. Обрачун по m." Које је ширина špaletni?

Одговор: Према важећим стандардима који се користе у грађевинарству RPS EN 1015-11:2008, SRPS EN 1015-12:2008, SRPS EN 1015-19:2008, SRPS EN 998-1:2012 малтерисање зидова и плафона обрачунава се по m² малтерисане површине. Отвори око којих постоје уложине (шпалетне) одбијају се на следећи начин: отвори величине до 3 m² се не одбијају, а њихове уложине се не обрачунавају; код отвора величине 3 до 5 m² одбијају се површине преко 3 m² а уложине се не обрачунавају посебно по m² дужном; код отвора величине преко 5 m² одбија се површина преко 3 m², а уложине се обрачунавају посебно. Ако су уложине шире од 20cm онда се вишак преко 20cm обрачунава посебно по m², а отвори одбијају као што је наведено горе.

Из овог произилази да шпалетне нису шире од 20cm.

Pozicija br.6,26 u Opisu pozicije stoji: "Izrada i montaža zaštitnih rešetki na prozorima i vratima fiskulturne sale. Rešetke izraditi po uzoru na postojeće. Takođe postaviti i rešetke za klima uređaje.

Обрачун по комаду" Dostaviti sheme za rešetke, koje su dimenzije rešetki i koliko ima kojih?

Одговор: Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације у делу Образац структуре цене за објекат 1; Разни радови – позиција број 6.26 , тако да сада гласи:

<i>"Izrada i montaža zaštitnih rešetki na prozorima i vratima fiskulturne sale. Rešetke izraditi po uzoru na postojeće. Takođe postaviti i rešetke za klima uređaje.</i>		
<i>Обрачун по комаду"</i>		
<i>POZICIJA 17 (dim. 225/400)</i>	<i>kom</i>	<i>2</i>
<i>POZICIJA 19 (dim. 80/240)</i>	<i>kom</i>	<i>18</i>
<i>POZICIJA 18 (dim. 80/135)</i>	<i>kom</i>	<i>18</i>
<i>POZICIJA 6 (dim. 80/80)</i>	<i>kom</i>	<i>4</i>
<i>POZICIJA H (dim. 121/121)</i>	<i>kom</i>	<i>1</i>
<i>POZICIJA I(dim. 181/210)</i>	<i>kom</i>	<i>2</i>
<i>POZICIJA B(dim. 81/210)</i>	<i>kom</i>	<i>1</i>
<i>POZICIJA D (dim. 101/210)</i>	<i>kom</i>	<i>2</i>

У Мионици, 08.02.2019.године

Бр.404-2/2019-18



Комисија

J. Jovanović