

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-16/2019- пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и реконструкција котларнице на дренажу у оквиру објекта Основне школе „Милан Ракић“ Мионица и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“

Питање бр. 2. од 12.03.2019. године

1. Идејним пројектом је предвиђена уградња помичног хидрауличног пода за dotur енергента – сеčke. Наше питање гласи, да ли је могуће пројектовати и уградити неки други адекватан транспортни систем: пужни транспорт, транспорт агитатором или сличан. Као произвођачи опреме имамо обавезу давања гаранције на одржавање и сервис котловског постројења у гарантном и вангарантном року, па сматрамо да је дата сугестија оправдана.
2. Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху за mala постројења propisana је гранична вредност за праškaste материје до 60 [mg/Nm³], а на str. 28 tendera Ви сте дату вредност propisali до 100 [mg/Nm³], вероватно је направљена грешка, па би вас molili да је исправите.
3. Tenderom је вероватно испуштено време за израду пројекта за грађевинску дозволу – PGD, за које је потребно min 45 дана.

Одговор:

1. Остаје се при захтеву помичног хидрауличног пода.
2. Наведена вредност је у складу са поменутом уредбом.
3. За предметни пројекат је урађен Идејни пројекат реконструкције после кога се ради Пројекат за извођење, а не Пројекат за грађевинску дозволу.

У Мионици, 14.03.2019.године

Бр.404-16/2019-2

Председник Комисије
J. Павловић

