

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-16/2019- пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и реконструкција котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Основне школе „Милан Ракић“ Мионица и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“

Питање бр. 1. од 12.03.2019. године

1. У конкурсној документацији, у делу пословни капацитет, потребно је да је понуђач достави изјаву од Произвођача котлова о броју произведених котлова на дрвну сечку истог типа као понуђени котло, капацитета 500 kW. Како су предмет јевне набавке котлови капацитета 950kW, потребно је доставити изјаву за ту снагу, а не за 500kW, да ли ће Наручилац изменити конкурсну документацију у овом делу ?

2. Емисије праšкастих материјала морају да буду у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из постројења за сагоревање, где је за дрво, брикет или пелет од дрвета дозвољен праšкасти материјал до 50mg/Nm³, а у овој јавној набавци се захтева 100mg/Nm³ (на страни 28 конкурсне документације) сто није у складу са Уредбом?

Одговор:

1. Понуђач је дужан да достави изјаву од Произвођача котлова о броју произведених котлова истог типа као понуђени котло, капацитета 950 kW или више, у претходном периоду.

Прилог: Измена конкурсне документације.

2. Наведена емисија праšкастих материја је у складу са Уредбом.

У Мионици, 14.03.2019.године

Бр.404-16/2019-1

Председник Комисије
Ј. Павловић

