

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-16/2019- пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и реконструкција котларнице на дрвену сечку у оквиру објекта Основне школе „Милан Ракић“ Мионица и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“

Питање бр. 6. од 01.04.2019. године

Konkursnom dokumentacijom predviđeno je ispitivanje parametara kotlova,koje svaki ponuđač dostavi u svojoj ponudi za ponuđeni kotao. Da li prilikom ispitivanja mogu da prisustvuju i ostali ponuđači , a koje cete vi obavestiti, kako se ponuđaci ne bi doveli u zabludu,ukoliko im ne omogucite prisustvo i kako bi se uverili u istinitost ponuđenih parametara?

Одговор: Гаранцијско испитивање врши акредитована лабораторија овлашћена за овакву врсту послова која ће у предвиђеном року направити извештај о испитивању. Испитивању ће у складу са законом, поред акредитоване лабораторије присуствовати надзорни орган и комисија формирана од стране општине.

У Мионици, 03.04.2019.године

Бр.404-16/2019-6

Председник Комисије
Ј. Таваковић

